

**Dette bygget inneholder et FlameGuard, CPVC-brannsløkkesystem. Dette sprinklersystemet er en livssikkerhetsinnretning og må behandles med aktsomhet og forsiktighet. Les følgende før enhver aktivitet som kan komme i kontakt med dette systemet.**

## **CPVC-rørkomponenter kan bli skadet av visse stoffer og konstruksjonspraksiser:**

- IKKE stable, støtt, heng utstyr eller ledninger/kabler, spesielt kommunikationskabler og annet materiale til sprinklersystemet.
- KUN systemkompatible materialer er god tatt å være i kontakt med FlameGuard sprinklersystem. Systemet skal ikke være i kontakt med løsningsmidler, tetningsmidler, skjæreolje, gjengepasta, lim, ikke-vannbaserte malinger, pakningsoljer, tradisjonell kabel med spesielt hensyn til kommunikationskabling, og ikke-kompatible sprayskumisoleringsmaterialer.
- IKKE utsett CPVC-produkter for oljer, løsningsmidler eller glykolbaserte frostvæskevæsker.
- IKKE utsett CPVC-produkter for åpen flamme, lodding og loddepasta.
- IKKE håndter CPVC-produkter med hansker som er forurenset med oljer / hydrokarboner) eller andre uforenlige materialer.

**Manglende overholdelse av denne merknaden kan føre til at sprekker eller brudd utvikler seg i CPVC-produkter, noe som kan resultere i eiendomsskader på grunn av lekkasjer eller oversvømmelser. Tilstedeværelsen av synlige sprekker kan kreve delvis eller fullstendig systemutskifting. For ytterligere informasjon, kontakt entreprenøren eller installatøren av brannsløkkesystemet.**

**Entreprenør:**

**Kontaktperson:**

**Telefon:**

**For å kontrollere kompatibilitet for konstruksjonsmateriale i kontakt med FlameGuard, vær vennlig å bruk QR-koden. > > >**

